

ÁRAJÁNLAT

Szállító			Vevő			
 FQ Plusz Kft. Komló-Mecsekjánosi 2665/1 hrsz.			Stand 98 Kft ZVK-O7 AHU gép és akna kötés 04.30			
FIZETÉS MÓDJA	ÁRAJÁNLAT ADÁS IDŐPONTJA	Az ajánlat érvényességi ideje az ajánlattétel napjától számított 60 nap.		FIZETÉSI HATÁRIDŐ		
Utalás	2025.05.06					
Munkaszám: 25-326	C légtömörség					
Sorsz.	Megnevezés	Méret	Menny. egys.	Mennyiség	Egység ár.	Számlaérték
AHU 2 gépkötés/1	VL-01 EGYENES	1800x1300-600	db	1,00	36 456, -	36 456, -
AHU 2 gépkötés/2	VL-01 EGYENES	1800x1300-800	db	1,00	48 608, -	48 608, -
5. emelet AHU 5 FR/3	VL-01 EGYENES	1300x800-500	db	2,00	18 270, -	36 540, -
FSZ S&C/4	VL-01 EGYENES	200x250-1000	db	1,00	5 900, -	5 900, -
7. emelet TLPH panelcsatlakozás/6	VL-01 EGYENES	2000x1400-950	db	1,00	63 308, -	63 308, -
5. emelet AHU 5 FR7	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	1800x1300x1800-30 l1=62, l2=62	db	3,00	66 753, -	200 259, -
FSZ S&C/8	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	250x200x250-90 l1=50, l2=50	db	1,00	6 500, -	6 500, -
FSZ S&C/9	VL-07 KÖNYÖK ÍVES	200x250x200-45 l1=62, l2=62	db	6,00	6 500, -	39 000, -
5. emelet TK aknakötés/10	VL-10 ETAGE	400x350-400, e=80 l1=40	db	1,00	6 500, -	6 500, -
7. emelet TLPH/11	VL-10 ETAGE	1750x1550-400, e=340 l1=40	db	1,00	49 328, -	49 328, -
AHU 7 BE gépkötés/12	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2490x1570/2000x1600-90, e=250, f=0	db	1,00	30 344, -	30 344, -
AHU 7 EL gépkötés/13	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2490x1570/1700x1600-560, e=355, f=0	db	1,00	84 062, -	84 062, -
AHU 1 KI panelcsatlakozás/14	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1800x1800/1800x1000-500, e=0, f=260	db	1,00	75 629, -	75 629, -
AHU 7 BE aknakötés/15	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1900x800/1400x1100-650, e=500, f=210	db	1,00	74 174, -	74 174, -
AHU 4 FR gépkötés/16	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1510x1205/1200x1100-890, e=155, f=0	db	1,00	63 069, -	63 069, -
AHU 4 KI gépkötés/17	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1510x1205/1200x1100-900, e=155, f=0	db	1,00	63 618, -	63 618, -
AHU 2 FR gépkötés/18	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2185x1270/1800x1300-540, e=352,5, f=0	db	1,00	64 382, -	64 382, -
AHU 2 KI gépkötés/19	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2185x1270/1800x1300-600, e=333, f=0	db	1,00	67 209, -	67 209, -
AHU 7 FR gépkötés/20	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2490x1575/1900x1500-200, e=575, f=285	db	1,00	87 040, -	87 040, -
AHU 7 KI gépkötés/21	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2490x1575/2000x1200-710, e=490, f=0	db	1,00	129 328, -	129 328, -
AHU 1 BE aknakötés/22	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	1800x1300/1400x1100-700, e=200, f=140	db	1,00	77 649, -	77 649, -
AHU 2 BE gépkötés/23	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2185x1270/1800x1300-640, e=212,5, f=100	db	1,00	68 570, -	68 570, -
AHU 2 EL gépkötés/24	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2185x1270/1600x1400-545, e=272,5, f=50	db	1,00	65 429, -	65 429, -
7. emelet TLPH/25	VL-05 ÁLTALÁNOS SZŰKÍTŐ	2100x1300/1750x1550-500, e=350, f=0	db	1,00	75 548, -	75 548, -
			db			
			db			
						1 518 451, -